

АКТ № УЧ-ОБ-01
контрольного обмера выполненных работ

г. Примерный · Дата составления: 24.10.2026
Дата проверки: 24.10.2026

Составитель документа: ООО «Учебный заказчик» (вымышленная организация)

Объект и адрес: Учебный административный корпус, ул. Учебная, 1. Коридор второго этажа. Все сведения вымышлены.

Договор и основание обмера: Учебный договор УЧ-СТ-02 от 01.10.2026, пункт 5.2 о совместной проверке объёмов; учебное задание УЧ-ОБ-01 от 23.10.2026.

Документы для сравнения: номера, позиции и период: Учебная ведомость предъявленных объёмов УЧ-ПО-01 от 22.10.2026 за 01-20.10.2026, позиции 1-3; чертежи УЧ-АР, лист 12, редакция 1. Документы вымышлены и передаются отдельно.

Границы и объём проверки: Три позиции в коридоре второго этажа между осями 2-3/А: площадь отделки стены, количество ограничителей и закрытый слой пола. Проверка выборочная; качество и стоимость всего объекта не определяются.

1. Участники проверки

Проводящая проверку сторона: ООО «Учебный заказчик», организатор проверки (вымышленная организация)

Представитель: Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Основание полномочий: Учебная доверенность УЧ-Д1 от 01.10.2026 на участие в обмере и фиксацию результатов.

Подрядчик: ООО «Учебный подрядчик» (вымышленная организация)

Участие представителя: участвовал.

Представитель: Производитель работ Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Основание полномочий: Учебная доверенность УЧ-Д2 от 01.10.2026 на участие в совместном обмере.

2. Сопоставление объёмов

Позиций в перечне: 3. Разница = по проверке – по документу.

№	Наименование работы	Ед.	По документу	По проверке	Разница
1	Окраска стены	м²	30	27,5	-2,5
1	Позиция 1 — сведения о проверке. Место и границы позиции: Коридор второго этажа, стена между осями 2-3/А, участок по схеме УЧ-СХ-01. Документ, позиция и период сравнения: УЧ-ПО-01 от 22.10.2026, позиция 1, период 01-20.10.2026, единица м². Метод, средства и расчёт либо причина непроверки: Учебный обмер доступного участка рулеткой УЧ-Р-01: 10,0 × 2,75 = 27,5 м². Обмерный лист УЧ-ОЛ-01; показания вымышлены. Способ проверки: Обмер или подсчёт на месте Сопоставление: По проверке меньше Замечания: Сопоставляются одинаковые границы и единицы. Причину расхождения и дальнейшие действия рассматривают стороны.				

№	Наименование работы	Ед.	По документу	По проверке	Разница
2	Установка дверных ограничителей	шт.	4	4	0
2	Позиция 2 — сведения о проверке. Место и границы позиции: Двери К-201, К-202, К-203 и К-204 в том же коридоре. Документ, позиция и период сравнения: УЧ-ПО-01 от 22.10.2026, позиция 2, период 01-20.10.2026. Метод, средства и расчёт либо причина не проверки: Учебный визуальный поштучный подсчёт: по одному ограничителю у каждой из четырёх дверей. Проверка прочности крепления не проводилась. Способ проверки: Обмер или подсчёт на месте Сопоставление: Объёмы совпали Замечания: Совпадение количества не подтверждает качество и безопасность монтажа.				
3	Устройство выравнивающего слоя пола	м²	12,5	—	—
3	Позиция 3 — сведения о проверке. Место и границы позиции: Участок пола коридора по учебной схеме УЧ-СХ-01. Документ, позиция и период сравнения: УЧ-ПО-01 от 22.10.2026, позиция 3, период 01-20.10.2026. Метод, средства и расчёт либо причина не проверки: Слой закрыт покрытием. Акт скрытых работ и исполнительная схема при проверке не представлены; вскрытие не выполнялось. Проверенный объём не установлен. Способ проверки: Не проверено Сопоставление: Разница не определена Замечания: Запросить документы и определить способ последующей проверки по порядку объекта.				

Итог по числу позиций: по проверке меньше — 1; совпало — 1; больше — 0; не проверено — 1.

Объёмы разных работ и единиц не суммируются. Прочерк означает, что проверенный объём и разница не определены. Проверка по документам указана отдельно от обмера на месте.

Приложения: Учебная схема УЧ-СХ-01, обмерный лист УЧ-ОЛ-01 и фототаблица УЧ-Ф-01 от 24.10.2026.

Приложения вымышлены и передаются отдельно.

3. Выводы и дальнейшие действия

По позиции 1 проверенный объём меньше указанного в документе на 2,5 м²; по позиции 2 количества совпали. Позиция 3 не проверена. Сторонам предложено сверить основания расхождения, представить документы по закрытому слою и согласовать дальнейшую проверку. Стоимость, приёмка и основания оплаты этим актом не определяются. **УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ:** все сведения вымышлены, подписи пустые.

Рабочая форма фиксации объёмов в указанных границах. Разница = объём по проверке минус объём по документу. Проверка по документам отмечается отдельно от натурного обмера. По непроверенным позициям объём и разница не определяются. Объёмы разных работ и единиц не суммируются. Стоимость, качество, приёмка и основания оплаты автоматически не устанавливаются. Подписи пустые, приложения передаются отдельно. После изменения чисел в Excel пересчитайте и сверьте разницу.

Проводящая проверку сторона

Инженер ПТО Примеров П. П. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания

Подрядчик

Производитель работ Образцов О. О. (вымышленное лицо)

Подпись / дата подписания