

Объект капитального строительства Строительство склада (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

№ УЧЕБНЫЙ-ОТ-01	« 09.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ Оснований О.О., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебное благоустройство»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

*(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты
организации или ИП)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебное благоустройство»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Устройство и уплотнение песчаного основания под бетонную отмостку ОТ-1 перед бетонированием

Конструкция / элемент: Прямолинейный участок 10,00×1,00 м, площадь 10,00 м²; толщина песчаного слоя после уплотнения 150 мм, объём уплотнённого слоя 1,50 м³; поперечный уклон от здания 3,0%

Местоположение: ОТ-1 вдоль оси А, между осями 1–3; верх основания у цоколя –0,100, у наружной кромки –0,130; низ слоя –0,250 и –0,280 по УЧ-15-ГП, лист 4, узел ОТ-1

Журналы: Общий журнал работ, записи УЧ-ОТ-01 и УЧ-ОТ-02 от 08–09.10.2026, контроль УЧ-ОТ-03 от 09.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-15-ГП, лист 4, план и разрез отмостки, узел ОТ-1 (учебные обозначения)

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Песок для основания, партия УЧ-П-ОТ-01; расчётный объём уплотнённого слоя 1,50 м³ — Паспорт качества УЧ-ПК-ОТ-01 от 08.10.2026 (учебное обозначение)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема основания ОТ-1 УЧ-ИС-ОТ-01 от 09.10.2026

2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля уплотнения песчаного основания УЧ-ПР-ОТ-01 от 09.10.2026

3. иное приложение: Лист контроля толщины, отметок и уклона УЧ-КК-ОТ-01 от 09.10.2026

4. иное приложение: Акт приёмки грунтового основания ОТ-1 УЧ-ГР-ОТ-01 от 08.10.2026

5. Даты: начала работ «08.10.2026» окончания работ «09.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-15-ГП, лист 4, узел ОТ-1; СП 82.13330.2016, п. 6.26 (в применимой редакции). Толщина, отметки и коэффициент уплотнения заданы учебной РД.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Бетонирование неармированного покрытия отмостки ОТ-1 толщиной 100 мм на принятом основании по УЧ-15-ГП, лист 4, узел ОТ-1

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все сведения и документы вымышлены. Грунтовое основание принято 08.10.2026 до укладки песка. Контроль 09.10.2026: толщина 150 мм, уклон 3,0% от здания, отметки по исполнительной схеме. Коэффициент уплотнения в трёх точках 0,99 / 0,99 / 0,98 при требовании учебной РД не менее 0,98. Песчаное основание открыто; бетонное покрытие ещё не выполнено. Готовность опалубки и предусмотренных РД элементов швов проверяют отдельно перед бетонированием. Учебная конструкция без армирования и утепления. Акт подтверждает только песчаное основание участка ОТ-1; готовность всей отмостки не подтверждается. Параметры не являются проектом для другого объекта. Объём относится к уплотнённому слою, а не к поставке рыхлого песка. Перечисленные приложения в PDF не включены. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема основания ОТ-1 УЧ-ИС-ОТ-01 от 09.10.2026

2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля уплотнения песчаного основания УЧ-ПР-ОТ-01 от 09.10.2026
3. иное приложение: Лист контроля толщины, отметок и уклона УЧ-КК-ОТ-01 от 09.10.2026
4. иное приложение: Акт приёмки грунтового основания ОТ-1 УЧ-ГР-ОТ-01 от 08.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	Оснований О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)