

Объект капитального строительства	Строительство склада (учебный объект)
	Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик»
	Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
	СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик»
	ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
	Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
	Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
	СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик»
	ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
	Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
	Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
	СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-КЛ-01	« 08.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель электромонтажных работ Монтажов М.М., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебный электромонтаж», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный электромонтаж»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Прокладка кабельной линии КЛ-1 0,4 кВ в траншее с первой присыпкой и механической защитой
Конструкция / элемент: КЛ-1 от ВРУ-1 к ШР-2; кабель ВБШв 5×16-1 кВ, длина кабеля на участке 20,30 м
Местоположение: ПК 0+10-ПК 0+30, длина участка трассы 20,00 м
Журналы: Журнал прокладки кабелей, запись УЧ-КЛ-01 от 08.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-11-ЭС, лист 3, план КЛ-1 и разрез Т-1 (учебные обозначения)
Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Кабель ВБШв 5×16-1 кВ, барабан УЧ-Б-01 — Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 УЧ-СЕРТ-КБ-01 от 01.10.2026; паспорт качества УЧ-ПК-КБ-01 от 01.10.2026 (учебные обозначения)
2. Песок для первой присыпки кабеля, партия УЧ-ПС-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-ПС-01 от 01.10.2026
3. Кирпич керамический полнотелый для механической защиты, партия УЧ-КР-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-КР-01 от 01.10.2026

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема КЛ-1 УЧ-ИС-КЛ-01 от 08.10.2026
2. лабораторное или иное испытание: Протокол предусмотренных РД испытаний КЛ-1 УЧ-ПР-КЛ-01 от 08.10.2026
3. иное приложение: Лист контроля первой присыпки и механической защиты УЧ-КК-КЛ-01 от 08.10.2026

5. Даты: начала работ «07.10.2026» окончания работ «08.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-11-ЭС, лист 3; СП 76.13330.2016, п. 6.4.1.10, 6.4.1.30, 6.4.1.31; ГОСТ Р 70819-2023, раздел 8 (в применимой области).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Окончательная обратная засыпка траншеи КЛ-1 на ПК 0+10-ПК 0+30 по УЧ-11-ЭС, лист 3

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все сведения и документы вымышлены. Запас кабеля 1,5%; соединительных муфт на участке нет. На момент осмотра первая песчаная присыпка и защита кирпичом выполнены по РД; соответствие зафиксировано УЧ-КК-КЛ-01. Предусмотренные РД испытания завершены с положительным заключением УЧ-ПР-КЛ-01. Окончательная засыпка ещё не выполнена. Акт не подтверждает ввод линии в эксплуатацию. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема КЛ-1 УЧ-ИС-КЛ-01 от 08.10.2026
2. лабораторное или иное испытание: Протокол предусмотренных РД испытаний КЛ-1 УЧ-ПР-КЛ-01 от 08.10.2026
3. иное приложение: Лист контроля первой присыпки и механической защиты УЧ-КК-КЛ-01 от 08.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию

Монтажов М.М.

(фамилия, инициалы)

(подпись)