

Объект капитального строительства Строительство жилого дома (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-СТ-01	« 06.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Устройство цементно-песчаной стяжки П-2: помещение 101, площадь 24 м², толщина 50 мм, объём 1,20 м³
Конструкция / элемент: Стяжка пола П-2 по бетонному перекрытию
Местоположение: Этаж 1, помещение 101, оси 1-3 / А-Б; проектная отметка верха +0,050
Журналы: Общий журнал работ, записи УЧ-17 и УЧ-18 от 07-08.09.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-05-АР, лист 14, экспликация полов и узел П-2 (учебное обозначение)
Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Цементно-песчаный раствор М200 из сухой напольной смеси, партия УЧ-РСТ-01 — Документ о качестве УЧ-ДК-СТ-01 от 07.09.2026

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема пола П-2 УЧ-ИС-СТ-01 от 05.10.2026
2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля стяжки П-2 УЧ-КСТ-01 от 06.10.2026
3. лабораторное или иное испытание: Протокол испытаний образцов УЧ-ПР-СТ-01 от 06.10.2026, партия УЧ-РСТ-01

5. Даты: начала работ «07.09.2026» окончания работ «08.09.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

Рабочая документация УЧ-05-АР, лист 14, узел П-2; СП 71.13330.2017, раздел 8.4; СП 29.13330.2011, раздел 8 (в применимой редакции).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Укладка керамической плитки: П-2, помещение 101, по УЧ-05-АР, лист 14

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Данные вымышлены. Учебная РД: 50 мм; просвет под рейкой 2 м до 2 мм; влажность по массе до 4%; прочность от 20 МПа; сцепление от 0,7 МПа. Контроль 06.10.2026: 50 мм; до 2 мм; 3%; минимум прочности образцов 22,4 МПа; сцепление на отрыв на участке П-2 в возрасте 28 сут 0,8 МПа. Это не общие нормы. В П-2 нет армирования, гидроизоляции и тёплого пола. Акт не подтверждает ранее скрытые работы или готовое покрытие. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема пола П-2 УЧ-ИС-СТ-01 от 05.10.2026
2. лабораторное или иное испытание: Протокол контроля стяжки П-2 УЧ-КСТ-01 от 06.10.2026
3. лабораторное или иное испытание: Протокол испытаний образцов УЧ-ПР-СТ-01 от 06.10.2026, партия УЧ-РСТ-01

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)