

Объект капитального строительства Строительство жилого дома (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ГИ-Ф-01	« 04.10.2026 »
-------------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен фундамента по рабочему чертежу, площадь 36 м²
Конструкция / элемент: Наружная поверхность монолитных стен фундамента
Местоположение: Ось А, между осями 1-4, отметки от -2,400 до -0,600
Журналы: Общий журнал работ, запись УЧ-26 от 03.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-02-КЖ, лист 8, узел ГИ-Ф-1 (учебное обозначение)
Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

- 1. Рулонный гидроизоляционный материал РГ-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-02 от 25.09.2026, партия УЧ-10 (учебный документ)
- 2. Грунтовка ПР-01 — Паспорт качества УЧ-ПК-03 от 26.09.2026, партия УЧ-11 (учебный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ГИ-Ф-01 от 03.10.2026 (учебный документ)
- 2. иное приложение: Лист контроля гидроизоляции УЧ-КГ-Ф-01 от 04.10.2026 (учебный документ)

5. Даты: начала работ «02.10.2026» окончания работ «03.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

Рабочая документация УЧ-02-КЖ, лист 8, узел ГИ-Ф-1; СП 71.13330.2017; СП 250.1325800.2016; технологическая инструкция для системы РГ-01/ПР-01 (учебные обозначения).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Устройство защитного слоя гидроизоляции по рабочей документации

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все организации, представители, реквизиты и документы вымышлены. Показана приёмка вертикальной гидроизоляции перед устройством защиты. Ранее скрываемые слои освидетельствуют на своих этапах. Защиту и готовность к обратной засыпке проверяют отдельно. Параметры принимают по проекту и результатам контроля. Подписи не проставлены.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-ГИ-Ф-01 от 03.10.2026 (учебный документ)
- 2. иное приложение: Лист контроля гидроизоляции УЧ-КГ-Ф-01 от 04.10.2026 (учебный документ)

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам
строительного контроля

Примеров П.П.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство

Образцов О.О.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)

Представитель лица, осуществляющего
строительство, по вопросам строительного
контроля

Учебный У.У.	
(фамилия, инициалы)	(подпись)