

Объект капитального строительства Строительство склада (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ЗУ-01	« 08.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель электромонтажных работ Монтажов М.М., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО
«Учебный электромонтаж», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная,
дом 4 (учебные сведения)

*(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты
организации или ИП)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный электромонтаж»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Монтаж подземных заземлителей и сварных соединений ЗУ-1 перед засыпкой

Конструкция / элемент: ЗУ-1 электроустановки 0,4 кВ: замкнутый горизонтальный заземлитель из стальной полосы 50×5 мм, 24,00 м; четыре вертикальных электрода Ø20 мм длиной 3,00 м

Местоположение: Площадка в осях А-Б/1-2; точки 31-34, контур 6,00×6,00 м; верх горизонтального заземлителя и электродов на 0,80 м ниже поверхности

Журналы: Общий журнал работ, запись УЧ-ЗУ-01 от 08.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-12-ЭЗ, лист 4, план ЗУ-1, разрез А-А и узел 2 (учебные обозначения)

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Полоса стальная горячеоцинкованная 50×5 мм, 24,00 м, покрытие не менее 70 мкм, партия УЧ-ПЛ-01 — Документ о качестве УЧ-ДК-ПЛ-01 от 01.10.2026 (учебное обозначение)

2. Электроды стальные горячеоцинкованные Ø20 мм, 4 шт. длиной 3,00 м, покрытие не менее 60 мкм, партия УЧ-ЭЛ-01 — Документ о качестве УЧ-ДК-ЭЛ-01 от 01.10.2026 (учебное обозначение)

3. Материал восстановления защиты сварных соединений по узлу 2 РД, партия УЧ-ЗС-01 — Паспорт материала УЧ-ПК-ЗС-01 от 01.10.2026 (учебное обозначение)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема ЗУ-1 УЧ-ИС-ЗУ-01 от 08.10.2026

2. лабораторное или иное испытание: Протокол проверки непрерывности предъявленного участка ЗУ-1 УЧ-ПМ-ЗУ-01 от 08.10.2026

3. иное приложение: Лист контроля размеров, глубины и защиты соединений ЗУ-1 УЧ-КК-ЗУ-01 от 08.10.2026

5. Даты: начала работ «07.10.2026» окончания работ «08.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-12-ЭЗ, лист 4; СП 76.13330.2016, п. 6.12.2, 6.12.4, 6.12.5, 6.12.7; ГОСТ Р 58882-2026, раздел 9 (в применимой области).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Засыпка предъявленной подземной части ЗУ-1 в границах 31-34 по УЧ-12-ЭЗ, лист 4

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все сведения и документы вымышлены. Размеры заданы учебной РД. Длина и состояние покрытия вертикальных электродов проверены до погружения. Перед засыпкой осмотрены открытая полоса и сварные соединения, их защита восстановлена по узлу 2; рабочая поверхность заземлителей без изолирующего покрытия. Геометрия полосы и отметки верхних концов электродов проверены УЧ-КК-ЗУ-01; предусмотренная РД непрерывность участка подтверждена УЧ-ПМ-ЗУ-01. Засыпка ещё не выполнена. Измерение сопротивления всего ЗУ, присоединение к ГЗШ и готовность электроустановки этим актом не подтверждаются. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема ЗУ-1 УЧ-ИС-ЗУ-01 от 08.10.2026
- 2. лабораторное или иное испытание: Протокол проверки непрерывности предъявленного участка ЗУ-1 УЧ-ПМ-ЗУ-01 от 08.10.2026
- 3. иное приложение: Лист контроля размеров, глубины и защиты соединений ЗУ-1 УЧ-КК-ЗУ-01 от 08.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	Монтажов М.М. (фамилия, инициалы)	(подпись)