

Объект капитального строительства Строительство склада (учебный объект)
Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1
(вымышленный адрес)

Застройщик ООО «Учебный застройщик»
Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик»,
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее строительство ООО «Учебный подрядчик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «Учебный проектировщик»
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

№ УЧЕБНЫЙ-ВП-01	« 08.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего
полномочия)*

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель работ по монтажу сетей Монтажов М.М., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО
«Учебный монтаж сетей», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом
4 (учебные сведения)

*(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты
организации или ИП)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный монтаж сетей»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Монтаж участка наружного водопровода ВЗ перед подбивкой пазух и защитной присыпкой

Конструкция / элемент: Напорная сеть технической воды ВЗ: трубы ПЭ 100 SDR 17 d110×6,6 мм, 24,00 м; один стыковой сварной шов С-1, сварка нагретым инструментом встык

Местоположение: ПК 0+00-ПК 0+24; стык С-1 на ПК 0+12; условная отметка верха трубы 96,500 м по УЧ-13-НВ, лист 3

Журналы: Общий журнал работ, запись УЧ-ВП-01 от 08.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-13-НВ, лист 3, план, продольный профиль и узел 1 (учебные обозначения)

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Трубы ПЭ 100 SDR 17 d110×6,6 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023, 24,00 м, партия УЧ-ТР-01 — Паспорт качества УЧ-ДК-ТР-01 от 01.10.2026 (учебное обозначение)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка ВЗ УЧ-ИС-ВП-01 от 08.10.2026

2. иное приложение: Выписка из журнала сварки и операционного контроля, стык С-1, УЧ-ЖС-01 от 08.10.2026

3. иное приложение: Лист контроля положения труб и ВИК стыка С-1 УЧ-КК-ВП-01 от 08.10.2026

4. иное приложение: АОСР на основание участка ПК 0+00-ПК 0+24 УЧ-ОСН-01 от 06.10.2026

5. Даты: начала работ «07.10.2026» окончания работ «08.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-13-НВ, лист 3; СП 129.13330.2019, п. 6.1.3, 6.1.6, 6.1.17, 6.8; ГОСТ Р 55276-2024 (в применимой области).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Подбивка пазух и защитная присыпка трубы на участке ПК 0+00-ПК 0+24 с оставлением стыка С-1 открытым по УЧ-13-НВ, лист 3

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все данные и документы вымышлены. Основание принято УЧ-ОСН-01 от 06.10.2026. Трубы и стык С-1 открыты; предусмотренные РД операционный контроль, ВИК стыка и проверка положения завершены, результат положительный. Концы закрыты временными заглушками. Соединения с соседними участками не входят в этот акт. Подбивка пазух и присыпка ещё не выполнены; следующим этапом стык С-1 оставляют открытым для предварительного испытания. Предварительное и окончательное гидравлические испытания ещё не проведены, окончательная засыпка не разрешается. Прочность, герметичность и готовность всей сети этим актом не подтверждаются. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка ВЗ УЧ-ИС-ВП-01 от 08.10.2026

2. иное приложение: Выписка из журнала сварки и операционного контроля, стык С-1, УЧ-ЖС-01 от 08.10.2026

3. иное приложение: Лист контроля положения труб и ВИК стыка С-1 УЧ-КК-ВП-01 от 08.10.2026
4. иное приложение: АОСР на основание участка ПК 0+00-ПК 0+24 УЧ-ОСН-01 от 06.10.2026

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	Монтажов М.М. (фамилия, инициалы)	(подпись)