

**Объект капитального строительства** Строительство жилого дома (учебный объект)  
**Адрес (местоположение):** г. Примерный, ул. Учебная, участок 1  
(вымышленный адрес)

**Застройщик** ООО «Учебный застройщик»  
**Реквизиты организации или ИП:** ООО «Учебный застройщик»,  
ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7  
(000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты)  
**СРО:** Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН  
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**Лицо, осуществляющее строительство** ООО «Учебный подрядчик»  
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000  
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес)  
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)  
СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН  
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации** ООО «Учебный проектировщик»  
ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000  
Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес)  
Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон)  
СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН  
0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ  
освидетельствования скрытых работ**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| № УЧЕБНЫЙ-АР-01 | « 06.10.2026 » |
|-----------------|----------------|

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026  
(учебные сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при  
контроле по договору — реквизиты организации или ИП)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)  
*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)*

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по  
вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные  
сведения)

*(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего  
полномочия)*

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебный подрядчик»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие  
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Монтаж и вязка арматурных сеток монолитной фундаментной плиты ФП-1 по рабочему чертежу, участок 32 м²  
Конструкция / элемент: Монолитная фундаментная плита ФП-1, нижняя и верхняя сетки  
Местоположение: Оси 1-4 / А-Г, отметки от -0,600 до -0,300  
Журналы: Общий журнал работ, запись УЧ-27 от 05.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-03-КЖ, лист 5, схема армирования ФП-1 (учебное обозначение)  
Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

- 1. Арматурный прокат А500С Ø12 мм по ГОСТ 34028-2016 — Документ о качестве УЧ-ДК-04 от 30.09.2026, партия УЧ-12 (учебный документ)
- 2. Проволока вязальная Ø1,2 мм — Документ о качестве УЧ-ДК-05 от 30.09.2026, партия УЧ-13 (учебный документ)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-АР-01 от 05.10.2026 (учебный документ)
- 2. иное приложение: Лист контроля армирования УЧ-КА-01 от 06.10.2026 (учебный документ)

5. Даты: начала работ «04.10.2026» окончания работ «05.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

Рабочая документация УЧ-03-КЖ, лист 5, схема армирования ФП-1; СП 70.13330.2012, раздел 5.16 (в редакции, применимой на дату работ); ГОСТ 34028-2016.

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Бетонирование плиты ФП-1 в осях 1-4 / А-Г после подтверждения готовности остальных элементов к бетонированию

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Реквизиты и документы вымышлены. Сетки А500С Ø12 мм, шаг 200 мм в обоих направлениях, защитный слой 40 мм — только по учебному чертежу. Соединения вязальные; сварка и муфты не применялись. Нижнюю сетку проверили до ограничения доступа. Акт касается армирования; готовность основания, опалубки и других элементов проверяют отдельно. Подписи пустые.

Акт составлен в 3 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема УЧ-ИС-АР-01 от 05.10.2026 (учебный документ)
- 2. иное приложение: Лист контроля армирования УЧ-КА-01 от 06.10.2026 (учебный документ)

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам  
строительного контроля

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Примеров П.П.       |           |
| (фамилия, инициалы) | (подпись) |

Представитель лица, осуществляющего  
строительство

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Образцов О.О.       |           |
| (фамилия, инициалы) | (подпись) |

Представитель лица, осуществляющего  
строительство, по вопросам строительного  
контроля

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Учебный У.У.        |           |
| (фамилия, инициалы) | (подпись) |