

Объект капитального строительства	Строительство административного здания (учебный объект) Адрес (местоположение): г. Примерный, ул. Учебная, участок 1 (вымышленный адрес)
Застройщик	ООО «Учебный застройщик» Реквизиты организации или ИП: ООО «Учебный застройщик», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, телефон +7 (000) 000-00-00 (вымышленные реквизиты) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее строительство	ООО «Учебный подрядчик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 2 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО строительства», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации	ООО «Учебный проектировщик» ОГРН: 0000000000000, ИНН: 0000000000 Адрес: г. Примерный, ул. Учебная, дом 3 (вымышленный адрес) Телефон или факс: +7 (000) 000-00-00 (вымышленный телефон) СРО: Ассоциация «Учебная СРО проектирования», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000 (вымышленные реквизиты)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ**

№ УЧЕБНЫЙ-ОВ-01	« 09.10.2026 »
-----------------	----------------

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Примеров П.П., НРС УЧ-С-01, доверенность УЧ-01 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа о полномочиях; при контроле по договору — реквизиты организации или ИП)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Представитель подрядчика Образцов О.О., приказ УЧ-02 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Инженер строительного контроля Учебный У.У., НРС УЧ-С-02, приказ УЧ-03 от 01.09.2026 (учебные сведения)

(должность, фамилия, инициалы, номер НРС — когда указывается, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Производитель вентиляционных работ Вентиляционщиков В.В., приказ УЧ-04 от 01.09.2026; ООО «Учебная вентиляция», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4 (учебные сведения)

(при выполнении работ по договору с иным лицом: должность, фамилия, инициалы, полномочия и реквизиты организации или ИП)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО «Учебная вентиляция»

ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Примерный, ул. Учебная, дом 4, телефон +7 (000) 000-00-00
(вымышленные реквизиты)

*(полное и (или) сокращённое наименование или ФИО лица, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

1. Монтаж скрываемого участка воздуховода общеобменной приточной вентиляции П1 перед устройством подвесного потолка

Конструкция / элемент: Горизонтальный неизолированный воздуховод 400×200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, длина 12,00 м; фланцевые соединения с уплотнением; крепления по узлу К-1, шаг не более 2,00 м по учебной РД

Местоположение: П1, участок У1, помещение 101, оси 1-3 / А; отметка низа воздуховода +3,200; по УЧ-15-ОВ, лист 4

Журналы: Общий журнал работ, записи УЧ-ОВ-01 от 07.10.2026, УЧ-ОВ-02 от 08.10.2026 и контроль УЧ-ОВ-03 от 09.10.2026

(наименование скрытых работ, местоположение)

2. Работы выполнены по проектной документации

1. УЧ-15-ОВ, лист 4, план участка П1-У1 и узел крепления К-1 (учебные обозначения)

Организация, выполнившая раздел: ООО «Учебный проектировщик»

3. При выполнении работ применены

1. Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 400×200 мм, толщина 0,7 мм, длина 12,00 м, партия УЧ-ВД-01 — Документ о качестве УЧ-ДК-ВД-01 от 06.10.2026 (учебное обозначение)

2. Уплотнительная прокладка из ленточной резины 4 мм, партия УЧ-УП-01 — Документ о качестве УЧ-ДК-УП-01 от 06.10.2026 (учебное обозначение)

3. Комплект креплений участка П1-У1 по узлу К-1, партия УЧ-КР-01 — Документ о качестве УЧ-ДК-КР-01 от 06.10.2026 (учебное обозначение)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка П1-У1 УЧ-ИС-ОВ-01 от 09.10.2026

2. иное приложение: Лист контроля привязок, отметки, соединений и креплений УЧ-КК-ОВ-01 от 09.10.2026

3. лабораторное или иное испытание: Акт испытания герметичности участка П1-У1 УЧ-ИГ-ОВ-01 от 09.10.2026 по программе учебной РД

5. Даты: начала работ «07.10.2026» окончания работ «08.10.2026»

6. Работы выполнены в соответствии с

РД УЧ-15-ОВ, лист 4, узел К-1 и программа контроля участка П1-У1; СП 73.13330.2016, п. 6.5.1, 6.5.3–6.5.5, 6.5.22–6.5.23 (в применимой редакции).

7. Разрешается производство последующих работ

по наименованию работы: Устройство подвесного потолка в границах участка П1-У1 по УЧ-15-ОВ, лист 4; сохранить предусмотренный проектом доступ к обслуживаемым элементам

Дополнительные сведения

УЧЕБНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Все данные и документы вымышлены. По учебной РД участок расположен внутри одного помещения и не пересекает противопожарные преграды; изоляция и огнезащита на нём не предусмотрены. Контроль 09.10.2026: длина 12,00 м, сечение 400×200 мм, низ +3,200, шаг креплений не более 2,00 м; соединения затянуты, прокладки не выступают внутрь. По акту УЧ-ИГ-ОВ-01 герметичность участка соответствует требованиям учебной РД. Параметры заданы учебной РД и не являются универсальными допусками. Участок доступен для осмотра, потолок ещё не выполнен. Акт относится только к монтажу участка П1-У1; не подтверждает готовность всей

системы, её аэродинамическую наладку или приёмку в эксплуатацию. Обслуживаемые элементы должны остаться доступными по проекту. Перечисленные приложения в этот PDF не включены. Подписи пустые.

Акт составлен в 4 экземплярах (в случае заполнения акта на бумажном носителе).

Приложения:

- 1. исполнительная схема / чертёж: Исполнительная схема участка П1-У1 УЧ-ИС-ОВ-01 от 09.10.2026
- 2. иное приложение: Лист контроля привязок, отметки, соединений и креплений УЧ-КК-ОВ-01 от 09.10.2026
- 3. лабораторное или иное испытание: Акт испытания герметичности участка П1-У1 УЧ-ИГ-ОВ-01 от 09.10.2026 по программе учебной РД

Представители: (подписи)

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	Примеров П.П. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство	Образцов О.О. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	Учебный У.У. (фамилия, инициалы)	(подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию	Вентиляционщиков В.В. (фамилия, инициалы)	(подпись)