ЖУРНАЛ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

№ ДЕМО-ПЭ-01

ОБРАЗЕЦ — УЧЕБНЫЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ ДАННЫЕ

Организация	ООО «Учебный подрядчик»
Объект	Учебная сеть наружного водопровода В1
Адрес	Учебный адрес, ул. Демонстрационная, д. 1
Принятая форма, проект и ППР	Учебный проект ДЕМО-В1, рабочая форма учебного объекта. Значения режимов в примере вымышлены.
Ответственный за ведение	Учебный мастер Примеров В. В.
Период ведения	10.04.2000 — журнал не закрыт

Рабочая форма объекта для наружных сетей водоснабжения и напорной канализации из полиэтиленовых труб. Технологию, параметры и порядок контроля определяют по применимым требованиям, проекту, технологической карте и документации оборудования.

Записываются фактические сведения и решение ответственного лица. Программа не устанавливает допуски и не подтверждает приёмку автоматически. Журнал не генерирует протокол сварочного аппарата; приводятся реквизиты исходного протокола и документов контроля. ФИО не заменяют подписи; подписание оформляется отдельно.

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Запись № 1 · Соединение УЧ-В-001

10.04.2000 · Сварка нагретым инструментом встык

Соединение и исполнитель

Участок, оси, пикет: Учебный водопровод В1, ПК 0+36

Труба или деталь А: материал, диаметр, SDR, партия: Учебная ПЭ 100, Ø110 мм, SDR 11, партия ДЕМО-А

Труба или деталь В: материал, диаметр, SDR, партия: Учебная ПЭ 100, Ø110 мм, SDR 11, партия ДЕМО-Б

Сварщик, ФИО: Учебный сварщик Образцов А. А.

Клеймо / код сварщика: ДЕМО-01

Аппарат, модель и заводской номер: Учебный аппарат СТ-ДЕМО, № 01

Условия выполнения сварки: Учебная запись об условиях у места стыка

Параметры выбранного способа

Технологическая карта / процедура сварки встык: Учебная технологическая карта ДЕМО-В-01

Температура нагревателя, °С: 210

Давление сварки: значение, единица и вид давления: 0,65 МПа в гидросистеме аппарата

Время прогрева, с: 95

Время охлаждения встык, мин: 14

Контроль и решение

Реквизиты фактического протокола аппарата: Учебный протокол СТ-ДЕМО-001 от 10.04.2000

Реквизиты ВИК и других документов контроля: Учебная запись ВИК ДЕМО-01 от 10.04.2000

Фактические результаты визуального и измерительного контроля: Учебный осмотр: замечаний по записи контроля нет

Решение ответственного лица: Принято ответственным лицом

Представитель контроля: Учебный мастер Примеров В. В.

Подпись сварщика: _____

Подпись представителя контроля: _____

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Запись № 2 · Соединение УЧ-В-002

11.04.2000 · Сварка деталями с закладными нагревателями

Соединение и исполнитель

Участок, оси, пикет: Учебный водопровод В1, ПК 0+52

Труба или деталь А: материал, диаметр, SDR, партия: Учебная ПЭ 100, Ø110 мм, SDR 11, партия ДЕМО-Б

Труба или деталь В: материал, диаметр, SDR, партия: Учебная ПЭ 100, Ø110 мм, SDR 11, партия ДЕМО-В

Сварщик, ФИО: Учебный сварщик Образцов А. А.

Клеймо / код сварщика: ДЕМО-01

Аппарат, модель и заводской номер: Учебный аппарат ЭМ-ДЕМО, № 02

Параметры выбранного способа

Соединительная деталь с закладными нагревателями: Учебная электромуфта Ø110 мм

Изготовитель и партия соединительной детали: ДЕМО-М1

Штрихкод / код соединительной детали: ДЕМО-КОД-002

Напряжение сварки, В: 39,5

Время сварки с закладными нагревателями, с: 145

Время охлаждения соединения с ЗН, мин: 18

Техкарта и дополнительные сведения цикла ЗН: Учебная карта ДЕМО-ЭМ-01. Ввод по коду детали. Дополнительные данные цикла в учебном протоколе.

Контроль и решение

Реквизиты фактического протокола аппарата: Учебный протокол аппарата ЭМ-ДЕМО-002 от 11.04.2000

Реквизиты ВИК и других документов контроля: Учебная запись ВИК ДЕМО-02 от 11.04.2000

Фактические результаты визуального и измерительного контроля: Учебный осмотр: выявлено смещение соединения

Решение ответственного лица: Требуется повторный контроль

Замечания, меры и дополнительные документы: Учебное решение: передать на повторный контроль

Представитель контроля: Учебный мастер Примеров В. В.

Подпись сварщика: _____

Подпись представителя контроля: _____

ОБРАЗЕЦ · УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ